

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	16.06.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"
Код учреждения	893У6434
ИНН	1322116717
КПП	132201001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" ИНН 1322116717 КПП 132201001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзиского и Дубенского муниципальных районов	плановая выездная проверка по пожарной безопасности	18.03.2021 - 15.04.2021	1. Отсутствует информация о месте нахождения ключей от люка, ведущего на чердачное помещение в здании школы 2. В коридорах и на лестничных площадках не достаточно знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации 3. На путях эвакуации на 4-ом этаже здания расположены горючие материалы 4. В помещении спортивного зала на 2 этаже здания отсутствует табло "Выход" над дверью эвакуационного выхода 5. Не обеспечена проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 6. Не проведена перемотка пожарного рукава на новую скатку (не реже 1 раза в год) 7. На этажах в здании школы не достаточно количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 8. Планы эвакуации (являющиеся знаками пожарной безопасности, размещенными на пути эвакуации) выполнены без применения фотолюминесцентных материалов и не соответствуют ГОСТ	1. прикрепили информацию на 4 этаже, что ключи от люка, ведущего на чердачное помещение в здании школы находятся у технического работника 2. В коридорах и на лестничных площадках установили нужное количество знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации 3. На путях эвакуации на 4-ом этаже здания убрали горючие материалы 4. В помещении спортивного зала на 2 этаже здания установили табло "Выход" над дверью эвакуационного выхода 5. обеспечена проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу 6. проведена перемотка пожарного рукава на новую скатку 7. На этажах в здании школы установили нужное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 8. Заказали планы эвакуации (являющиеся знаками пожарной безопасности, размещенными на пути эвакуации) с применения фотолюминесцентных материалов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	установление причин и устранение выявленных фактов нарушений в сфере трудового законодательства	18.03.2021 - 14.04.2021	1. Документы в личных делах не пронумерованы, в них отсутствуют трудовые договоры, заявления о согласии на хранение и обработку персональных данных 2. График отпусков на момент проверки не утвержден, сотрудники с указанным графиком под роспись не ознакомлены. 3. приказом директора не назначено лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 4. При заключении трудового договора со Здоровой Р.С. , являющейся инвалидом 2 группы, не учтено, что для нее должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю.	1. Привести в соответствие личные дела сотрудников. Вести электронные карточки Ф Т-2 в соответствии с постановлением Госкомстата России от 5.01.2004 №1 и согласно пункту 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 2. Привести график отпусков в соответствие с постановлением Госкомстата России от 5.01.2004 №1 и ТК РФ и в дальнейшем руководствоваться данными правовыми актами 3. Приказом директора МБОУ "КСШ №№" назначить лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 4. Трудовой договор №2 от 10.05.2016 с уборщицей служебных помещений Здоровой Р.С. привести в соответствие с требованиями закона
Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по РМ Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском муниципальном районе	Выявление нарушений, предупреждающих возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний людей	18.03.2021 - 18.03.2021	1. Отсутствие документов, подтверждающие порядок и периодичность проведения производственного контроля (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) 2. В коридоре на 4 этаже на потолке из-за нарушения целостности кровли имеются следы протеканий и признаки поражения грибком	1. Предоставлены документы, подтверждающие порядок и периодичность проведения производственного контроля осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов